

PARA:
 MUNICÍPIO DE POMBAL - Divisão de Água e Saneamento
 Largo do Cardal
 3100-440 POMBAL

RELATÓRIO DE ENSAIO

Nº 18713

Requisitante: AEMITEQ
 Morada: RUA CORONEL JÚLIO VEIGA SIMÃO
 LORETO
 3020-053 COIMBRA

Dados da amostra Nº: 187

Responsável pela colheita:	LMA - FMUC	Data de colheita:	13-02-2013 11:00
Local da colheita:	Refº20130276-F. Pedra - Lourçal	Data da recepção:	13-02-2013
Tipo de água:	Água para consumo humano não tratada	Data de início da análise:	13-02-2013
Captação:	Furo	Data de fim da análise:	14-02-2013

R 1

Observações: Método de Amostragem: ISO 19458:2006 e ISO 5667-5:2006 (Acreditado)

Parâmetro	Resultado	Expressão dos resultados	Método
Pesquisa e Quantificação de Bactérias coliformes	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3
Pesquisa e Quantificação de <i>Escherichia coli</i>	0	U.F.C/100ml	PE01,Ed1,Rev3


ISO - International Organization for Standardization; SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water; EN - Norma Europeia; U.F.C. - Unidades formadoras de colónias


Apreciação Global:

Conforme, D.L.306/2007 de 27 Agosto

Data Emissão: 14-02-2013

A Responsável Técnica


 Dr.ª Cláudia Duarte



Os ensaios assinalados com ** não estão no âmbito da acreditação
 Os resultados das análises referem-se exclusivamente aos itens ensaiados. Reprodução parcial proibida.